

ATTESTATION

Poteau incendie

Je soussigné, Regis PETITPAS, Directeur du Service des Eaux & Assainissement, atteste que :

Le poteau incendie, situé Rue de Bussiertas (transformateur EDF), à la date du dernier essai hydraulique réalisé par les pompiers d'Ussel en **juillet 2010**, respectait la norme avec un débit de 70 m³/h à 1 bar.

FAIT POUR VALOIR CE QUE DE DROIT

A USSEL, le 11/03/2015

Le Directeur du Service
Eaux & Assainissement


Regis PETITPAS