



SERVICE DÉPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA CORRÈZE



CORPS DÉPARTEMENTAL
DES SAPEURS-POMPIERS

- 9 SEP. 2019
DDT - SITE DE TULLE

Direction départementale des territoires
de la Corrèze
Service instructeur ADS
BP 314
19011 TULLE Cedex

Service gestion des risques

N/Réf. : PPCVN-19/255

Affaire suivie par le Commandant Pascal PACHERIE

☎ 05 55 29 64 00

Courriel : ppacherie@sdis19.fr

ETUDE : PERMIS DE CONSTRUIRE
OBJET : Construction d'une centrale photovoltaïque au sol,
d'un poste de livraison, de 4 postes de conversion et
installations annexes
Affaire n° : PC 01926919M0002
Référence SDIS : I269.00020

Présenté par :

Nom : Monsieur GARCON Julien - CPV SUN 40
Adresse : 47 rue J.A. Schumpeter
Ville : PEROLS
Code Postal : 34470

Transmis par :

Nom : Direction départementale des territoires
de la Corrèze
Adresse : 19011 TULLE Cedex

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

ETABLISSEMENT : PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE
Adresse : Zone d'activités Le Borzeix
Ville : 19260 TREIGNAC



Texte applicable : arrêté préfectoral du 3 janvier 2017, portant sur le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie.

Vous m'avez communiqué pour avis le dossier ci-dessus référencé pour lequel le SDIS émet un avis favorable, les solutions prévues satisfaisant aux exigences de la défense extérieure contre l'incendie.

Prescriptions et contraintes formulées par le SDIS 19 pour la réalisation de ce projet :

- Accessibilité du site :

Le site doit disposer sur l'ensemble de son périmètre d'une voie stabilisée, d'une largeur de 4 mètres minimum permettant le passage d'un engin incendie. Cette voie doit être raccordée à la voie publique. Tout cul-de-sac est proscrit. Dans le cas où il existe une impossibilité technique de continuité de cette voie, une aire de retournement doit être aménagée. Le cheminement secondaire doit permettre le passage des moyens sapeurs-pompiers et disposer d'une largeur minimale de 1,80 mètre.

- Les locaux techniques doivent être équipés de moyens de secours adaptés aux risques.
- La défense extérieure contre l'incendie (DECI) doit être assurée par un volume d'eau à minima de 30 m³ sur une heure ou immédiatement disponible.

Cet aménagement doit être situé à 400 mètres maximum du risque à défendre. La distance est mesurée par voie carrossable.

Le directeur départemental
des services d'incendie et de secours



Colonel hors classe Franck TOURNIÉ

